RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Normandie

EAUX SUD CALVADOS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR
EAUX SUD CALVADOS
5000 avenue de la Crosse

14700 FALAISE

Prélèvement du : **jeudi 02 juillet 2026 à 10h05**
Code Sise du prélèvement **00251793**
Installation Unité de distribution SAINT GERMAIN LE VASSON
Nom du point de surveillance PC BRETTEVILLE SUR LAIZE
Localisation exacte robinet sanitaire mairie
Commune BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Prélevé par : MANON BUREAU
Type visite : COMPLEMENTAIRE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	23 °C				*25,00*
pH	7,3 unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,22 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.11751-6

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,10 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	<1,50000 mg(CO3)/L				
CO2 libre calculé	23,8 mg/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2 -			1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	307 mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,12 unité pH				
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	25,2 °f				
Titre hydrotimétrique	33,8 °f				
MINERALISATION					
Calcium	128 mg/L				
Chlorures	35,1 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	725 µS/cm			200,00	1100,00
Magnésium	5,9 mg(Mg)/L				
Potassium	2,7 mg/L				
Sodium	15,5 mg/L				200,00
Sulfates	60,5 mg/L				250,00
FER ET MANGANESE					
Fer total	1,8 µg/L				200,00
Manganèse total	<0,50 µg/L				50,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,31 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	15,6 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	7,1 µg/L				200,00
Antimoine	<0,50 µg/L		10,00		
Arsenic	<0,25 µg/L		10,00		
Baryum	0,0861 mg/L				0,70
Bore mg/L	0,0343 mg/L		1,50		
Cadmium	<0,025 µg/L		5,00		
Chrome total	<0,50 µg/L		50,00		
Cyanures totaux	<10 µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,42 mg/L		1,50		
Mercure	<0,015 µg/L		1,00		
Sélénium	<0,50 µg(Se)/L		20,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE					
Activité alpha globale en Bq/L	0,047 Bq/L				
Activité béta globale en Bq/L	<0,23 Bq/L				
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	<0,23 Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<5,4 Bq/L				100,00
Dose indicative	<0,1 mSv/a				0,10

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
6:2 Fluorotelomer sulfonique acide (6:2 FTSA)	<0,0020 µg/L					
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,001 µg/L					
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001 µg/L					
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001 µg/L					
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002 µg/L					
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)	<0,001 µg/L					
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001 µg/L					
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,0010 µg/L					
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,001 µg/L					
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,0010 µg/L					
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,0010 µg/L					
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001 µg/L					
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L					
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,001 µg/L					
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005 µg/L					
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)	<0,002 µg/L					
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,001 µg/L					
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,0010 µg/L					
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L					
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001 µg/L					
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,001 µg/L					
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL µg/L		0,10			
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	8,33 µg/L		100,00			
Chlorodibromométhane	7,436 µg/L		100,00			
Chloroforme	0,42 µg/L		100,00			
Dichloromonobromométhane	2,383 µg/L		100,00			
Trihalométhanes (4 substances)	18,6 µg/L		100,00			
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0,05 µg/L		1,00			
Cumène	<0,05 µg/L					
Ethylbenzène	<0,05 µg/L					
Styrène	<0,05 µg/L					
Toluène	<0,05 µg/L					
Xylène ortho	<0,05 µg/L					
Xylenes (méta + para)	<0,04 µg/L					
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,050 µg/L		0,50			
Dibromoéthane-1,2	<0,05 µg/L					
Dichloroéthane-1,1	<0,05 µg/L					
Dichloroéthane-1,2	<0,05 µg/L		3,00			
Dichloroéthylène-1,1	<0,05 µg/L					
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,05 µg/L					
Dichloroéthylène-1,2 trans	<0,05 µg/L					
Dichlorométhane	<1 µg/L					
Hexachlorobutadiène	<0,02 µg/L					
Tétrachloroéthane-1,1,2,2	<0,02 µg/L					
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,05 µg/L		10,00			
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,05 µg/L		10,00			
Tétrachlorure de carbone	<0,05 µg/L					
Trichloroéthane-1,1,1	<0,05 µg/L					
Trichloroéthane-1,1,2	<0,05 µg/L					
Trichloroéthylène	<0,05 µg/L		10,00			
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,0030 µg/L		0,01			
Benzo(b)fluoranthène	<0,01 µg/L		0,10			
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,01 µg/L		0,10			
Benzo(k)fluoranthène	<0,01 µg/L		0,10			
Fluoranthène *	<0,01 µg/L					
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L		0,10			
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<SEUIL µg/L					
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,01 µg/L		0,10			
CHLOROBENZENES						
Chlorobenzène	<0,05 µg/L					
Pentachlorobenzène	<0,002 µg/L					
Tetrachlorobenzène-1,2,4,5	<0,001 µg/L					
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,02 µg/L		0,10			
Sulcotrione	<0,02 µg/L		0,10			
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02 µg/L		0,10			
2,4-D	<0,02 µg/L		0,10			
2,4-MCPA	<0,02 µg/L		0,10			
2,4-MCPB	<0,02 µg/L		0,10			
Clodinafop-propargyl	<0,02 µg/L		0,10			
Dichlorprop	<0,02 µg/L		0,10			
Fénoxaprop-éthyl	<0,02 µg/L		0,10			
Fluazifop butyl	<0,02 µg/L		0,10			
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,02 µg/L		0,10			
Mécoprop	<0,02 µg/L		0,10			

PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
Propaquizafop	<0,02 µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Asulame	<0,01 µg/L		0,10		
Carbaryl	<0,02 µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,02 µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,02 µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,02 µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,02 µg/L		0,10		
Diallate	<0,010 µg/L		0,10		
Diethofencarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Fenobucarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Indoxacarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Iodocarb	<0,020 µg/L		0,10		
Iprovalicarb	<0,02 µg/L		0,10		
Méthiocarb	<0,02 µg/L		0,10		
Méthomyl	<0,02 µg/L		0,10		
Molinate	<0,01 µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Prophame	<0,02 µg/L		0,10		
Propoxur	<0,01 µg/L		0,10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Pyrimicarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Triallate	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,005 µg/L		0,03		
Chlordane alpha	<0,005 µg/L		0,10		
Chlordane béta	<0,005 µg/L		0,10		
DDT-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,020 µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,005 µg/L		0,03		
Dimétachlore	<0,02 µg/L		0,10		
Endosulfan alpha	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan béta	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL µg/L		0,10		
Endrine	<0,005 µg/L		0,10		
Fenizon	<0,010 µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005 µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH béta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH delta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,005 µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/L		0,10		
Isodrine	<0,005 µg/L		0,10		
Méthoxychlore	<0,020 µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Bromophos méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Diazinon	<0,010 µg/L		0,10		
Dichlofenthion	<0,010 µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,010 µg/L		0,10		
Disyston	<0,010 µg/L		0,10		
Ethoprophos	<0,02 µg/L		0,10		
Fenchlorphos	<0,010 µg/L		0,10		
Fenitrothion	<0,01 µg/L		0,10		
Fonofos	<0,010 µg/L		0,10		
Malathion	<0,005 µg/L		0,10		
Mévinphos	<0,02 µg/L		0,10		
Ométhoate	<0,02 µg/L		0,10		
Oxydéméton méthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Parathion éthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Parathion méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Phorate	<0,010 µg/L		0,10		
Phosalone	<0,010 µg/L		0,10		
Phosphamidon	<0,02 µg/L		0,10		
Phoxime	<0,02 µg/L		0,10		
Quinalphos	<0,02 µg/L		0,10		
Vamidothion	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine	<0,01 µg/L		0,10		
Cyanazine	<0,02 µg/L		0,10		
Cybutryne	<0,02 µg/L		0,10		
Cyromazine	<0,01 µg/L		0,10		
Desmétryne	<0,02 µg/L		0,10		

PESTICIDES TRIAZINES					
Flufenacet	<0,02 µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,02 µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,02 µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,02 µg/L		0,10		
Prométhrine	<0,02 µg/L		0,10		
Prométon	<0,02 µg/L		0,10		
Propazine	<0,02 µg/L		0,10		
Sébuthylazine	<0,02 µg/L		0,10		
Secbuméton	<0,02 µg/L		0,10		
Simazine	<0,01 µg/L		0,10		
Simétryne	<0,02 µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,02 µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,02 µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,02 µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Acétochlore	<0,02 µg/L		0,10		
Alachlore	<0,02 µg/L		0,10		
Boscalid	<0,02 µg/L		0,10		
Carboxine	<0,02 µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,02 µg/L		0,10		
Cymoxanil	<0,02 µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,02 µg/L		0,10		
Fenhexamid	<0,020 µg/L		0,10		
Flamprop-isopropyl	<0,02 µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,005 µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,02 µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,01 µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,01 µg/L		0,10		
Napropamide	<0,02 µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,02 µg/L		0,10		
Propachlore	<0,01 µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,02 µg/L		0,10		
Pyroxsulame	<0,0050 µg/L		0,10		
Tébutam	<0,010 µg/L		0,10		
Zoxamide	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Buturon	<0,02 µg/L		0,10		
Chloroxuron	<0,02 µg/L		0,10		
Chlorsulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Chlortoluron	<0,02 µg/L		0,10		
Cycluron	<0,02 µg/L		0,10		
Diflubenzuron	<0,02 µg/L		0,10		
Diuron	<0,02 µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,02 µg/L		0,10		
Fénuron	<0,02 µg/L		0,10		
Flufénoxuron	<0,05 µg/L		0,10		
Fluométuron	<0,02 µg/L		0,10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,02 µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,02 µg/L		0,10		
Linuron	<0,02 µg/L		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,02 µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,02 µg/L		0,10		
Métoxuron	<0,02 µg/L		0,10		
Monolinuron	<0,02 µg/L		0,10		
Monuron	<0,02 µg/L		0,10		
Néburon	<0,02 µg/L		0,10		
Siduron	<0,02 µg/L		0,10		
Thébuthiuron	<0,02 µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Amidosulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Azimsulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Flazasulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02 µg/L		0,10		
Foramsulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,01 µg/L		0,10		
Prosulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Rimsulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Triasulfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,02 µg/L		0,10		
Triflusulfuron-methyl	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Bifenthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Bioresmethrine	<0,010 µg/L		0,10		

PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Cyfluthrine	<0,01 µg/L		0,10		
Cyperméthrine	<0,02 µg/L		0,10		
Deltaméthrine	<0,02 µg/L		0,10		
Esfenvalérate	<0,02 µg/L		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,02 µg/L		0,10		
Perméthrine	<SEUIL µg/L		0,10		
Perméthrine-cis	<0,020 µg/L		0,10		
Perméthrine-trans	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,02 µg/L		0,10		
Dicamba	<0,02 µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,02 µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,02 µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,02 µg/L		0,10		
Fénarimol	<0,02 µg/L		0,10		
Imazaméthabenz	<0,02 µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,05 µg/L		0,10		
Bitertanol	<0,02 µg/L		0,10		
Bromuconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Cyproconazol	<0,02 µg/L		0,10		
Difénoconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Fenbuconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Florasulam	<0,02 µg/L		0,10		
Fludioxonil	<0,02 µg/L		0,10		
Flusilazol	<0,02 µg/L		0,10		
Flutriafol	<0,02 µg/L		0,10		
Hexaconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Metconazol	<0,02 µg/L		0,10		
Myclobutanil	<0,02 µg/L		0,10		
Penconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Propiconazole	<0,03 µg/L		0,10		
Tébuconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Triticonazole	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Dimoxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Kresoxim-méthyle	<0,02 µg/L		0,10		
Picoxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,01 µg/L		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,050 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,01 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,02 µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	0,013 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,029 µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	0,093 µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,005 µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02 µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,02 µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,02 µg/L		0,10		
Terbuméton-désethyl	<0,02 µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,02 µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02 µg/L		0,10		
Aldicarbe sulfoné	<0,02 µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,005 µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,02 µg/L		0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,01 µg/L		0,10		
Diclofop méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,010 µg/L		0,10		
Endosulfan sulfate	<0,005 µg/L		0,10		
Ethylenethiouree	<0,02 µg/L		0,10		
Fluténacet OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde	<SEUIL µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,020 µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,005 µg/L		0,03		

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
Hydroxycarbofuran-3	<0,02 µg/L		0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,02 µg/L		0,10		
Méthyl isothiocyanate	<0,030 µg/L		0,10		
Oxychlordane	<0,010 µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005 µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Propazine 2-hydroxy	<0,0050 µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,02 µg/L		0,10		
Aclonifen	<0,02 µg/L		0,10		
Anthraquinone (pesticide)	<0,035 µg/L		0,10		
Bénalaxyl	<0,02 µg/L		0,10		
Benfluraline	<0,010 µg/L		0,10		
Benoxacor	<0,02 µg/L		0,10		
Bentazone	<0,02 µg/L		0,10		
Bifenox	<0,02 µg/L		0,10		
Bromacil	<0,02 µg/L		0,10		
Butraline	<0,02 µg/L		0,10		
Chlorbromuron	<0,02 µg/L		0,10		
Chloridazone	<0,02 µg/L		0,10		
Chlormequat	<0,01 µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,020 µg/L		0,10		
Clethodime	<0,02 µg/L		0,10		
Clomazone	<0,02 µg/L		0,10		
Cloquintocet-mexyl	<0,020 µg/L		0,10		
Clothianidine	<0,04 µg/L		0,10		
Coumafène	<0,02 µg/L		0,10		
Coumatétralyl	<0,02 µg/L		0,10		
Cycloxydime	<0,02 µg/L		0,10		
Cyprodinil	<0,01 µg/L		0,10		
Dichlobénil	<0,010 µg/L		0,10		
Dichorophène	<0,02 µg/L		0,10		
Dicofol	<0,040 µg/L		0,10		
Difenacoum	<0,05 µg/L		0,10		
Diflufénicanil	<0,01 µg/L		0,10		
Diméfuron	<0,02 µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,02 µg/L		0,10		
Diquat	<0,05 µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,02 µg/L		0,10		
Fénazaquin	<0,02 µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,02 µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		0,10		
Fipronil	<0,02 µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,05 µg/L		0,10		
Fluazinam	<0,02 µg/L		0,10		
Fluquinconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Flurochloridone	<0,02 µg/L		0,10		
Fluroxypir	<0,02 µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,02 µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,02 µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,02 µg/L		0,10		
Glufosinate	<0,025 µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,025 µg/L		0,10		
Imazalile	<0,02 µg/L		0,10		
Imazamox	<0,02 µg/L		0,10		
Imazaquine	<0,02 µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,02 µg/L		0,10		
Iprodione	<0,02 µg/L		0,10		
Lenacile	<0,02 µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,02 µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,02 µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		0,10		
Métosulam	<0,02 µg/L		0,10		
Nitrofène	<0,020 µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,02 µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,02 µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,02 µg/L		0,10		
Paraquat	<0,05 µg/L		0,10		
Pencycuron	<0,03 µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,01 µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,02 µg/L		0,10		
Procymidone	<0,010 µg/L		0,10		
Propanil	<0,02 µg/L		0,10		
Pymétrozine	<0,02 µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,02 µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,02 µg/L		0,10		
Quinoxyfen	<0,02 µg/L		0,10		

PESTICIDES DIVERS					
Quizalofop-p-éthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,02 µg/L		0,10		
Tébufénozide	<0,02 µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,02 µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,01 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,02 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,135 µg/L		0,50		
Trifluraline	<0,010 µg/L		0,10		
Vinchlozoline	<0,010 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
AMPA	<0,025 µg/L				0,9 (VI)
CGA 354742	0,011 µg/L				0,9 (VI)
CGA 369873	0,065 µg/L				0,9 (VI)
Chlorothalonil R471811	1,159 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide ESA	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide OXA	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
ESA acetochlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
ESA alachlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
ESA metazachlore	0,039 µg/L				0,9 (VI)
ESA metolachlore	0,024 µg/L				0,9 (VI)
Metolachlor NOA 413173	<0,05 µg/L				0,9 (VI)
OXA acetochlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
OXA metazachlore	0,013 µg/L				0,9 (VI)
OXA metolachlore	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
PCB, DIOXINES, FURANES					
PCB 101	<0,001 µg/L				
PCB 118	<0,001 µg/L				
PCB 138	<0,001 µg/L				
PCB 153	<0,001 µg/L				
PCB 180	<0,001 µg/L				
PCB 28	<0,001 µg/L				
PCB 35	<0,001 µg/L				
PCB 52	<0,001 µg/L				
PCB 54	<0,001 µg/L				
STEROIDES					
17b-estradiol	<1 ng/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
4-nonylphenol ramifié	<0,050 µg/L				
Acrylamide	<0,030 µg/L		0,10		
Bisphénol A	<0,02 µg/L		2,50		
Ethyluree	<0,02 µg/L				

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

BRETTEVILLE-LE-RABET
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
CASTELET (LE)
CAUVICOURT
CINTHEAUX
ESTREES-LA-CAMPAGNE
FRESNEY-LE-PUCEUX
GOUVIX
GRAINVILLE-LANGANNERIE
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON
SOIGNOLLES
URVILLE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00251793)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, la valeur indicative définie pour le chlorothalonil R471811 n'est pas satisfaite.Un suivi renforcé est mis en place pour suivre l'évolution de ce paramètre. L'eau peut être consommée sans restriction d'usage.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET